



Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha
Centre of Building Construction Engineering Prague
Akreditované zkušební laboratoře, Autorizovaná osoba,
Oznámený subjekt, Certifikační orgán
Accredited Test Laboratories, Authorised Body,
Notified Body, Certification Body
Pražská 16, 102 00 Praha 10



Notifizierte Stelle 1390
ZERTIFIKAT
der Leistungsbeständigkeit

Nr. 1390-CPR-0231/09/P

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und der Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt:

***Werkmässig hergestellte Isolationsprodukte ROTAFLEX Super aus
Mineralfaser zur Wärmedämmung von Gebäuden***
*(Handelsnamen und Kennzeichnungskode im Sinne der Norm EN 13 162
sind in der Anlage zum Zertifikat enthalten)*

in Verkehr gebracht durch :

UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.
Novosedlická 248, Pozorka
417 03 Dubí, ČR

IČO: 14864606

und hergestellt im Herstellwerk:

UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.
Novosedlická 248, Pozorka
417 03 Dubí, ČR

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 13 162:2012+ A1: 2015

entsprechend System 1 angewendet werden und dass die durch den Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle beurteilt wird um sicherzustellen, die Beständigkeit der Leistung der Bauprodukte

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 06. 11. 2009 als Zertifikat nach CPD ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden, außer es wird von der notifizierten Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen.

Stempel der Notifizierten Person 1390
Prag, 12. 06. 2017



Ing. Petr Kučera, Ph.D.



Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha
Centre of Building Construction Engineering Prague

Akreditované zkušební laboratoře, Autorizovaná osoba,

Oznámený subjekt, Certifikační orgán

Accredited Test Laboratories, Authorised Body,

Notified Body, Certification Body

Pražská 16, 102 00 Praha 10



Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Nr. 1390 – CPR – 0231/09/P

Der Zertifikat bezieht sich auf folgende Produkte vom Herstellwerk

UNION LESNÍ BRÁNA a.s., Novosedlíčská 248, Pozorka, 417 03 Dubí:

Handelsname	Wärmeleitwert $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$	Feuer- reaktions- klasse	Kennzeichnungscode im Sinne der Norm EN 13162
TFL EKO plus DEKWOOL G 042 r TF	0,042	A1	MW-EN 13162-T1-MU1
TP 03 UNI 513	0,040	A 1	MW-EN 13162-T2-MU1
Izoroll Profi 39 TP 01 ThermAttic DEKWOOL G 039 r SW PDL 01 DEKWOOL DW plate PP 01 DEKWOOL DW r roll TD 01 Rüller 39 Formstykker 39 516	0,039	A 1	MW-EN 13162-T2-MU1
FDL 01	0,039	A 1	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
Murfil 37; Rüller 37 Formstykker 37 520 GW KP 01	0,087	A 1	MW-EN 13162-T3-MU1
522 KP 02 DEKWOOL G 035 r ADP 01	0,035	A1	MW-EN 13162-T3-MU1
AD 01	0,035	A 1	MW-EN 13162-T3-AF3*)-MU1
FD 01; KD 01	0,035	A 1	MW-EN 13162-T3-WS-WL(P)-MU1
530 KP 03 DEKWOOL G 033 r	0,033	A1	MW-EN 13162-T3-MU1
532; 535; 538; 540 TD 02	0,032	A2-s1,d0	MW-EN 13162-T3-MU1
FD 02 KD 02	0,032	A2-s1,d0	MW-EN 13162-T3-WS-WL(P)-MU1
550; 560 TD 03	0,031	A2-s1,d0	MW-EN 13162-T3-MU1

*) Deklaration bezieht sich nur auf 100mm dickes Produkt

Stempel der Notifizierten Stelle 1390
Prag, 12. 06. 2017



Ing. Petr Kučera, Ph.D.