



CMC Poland sp. z o.o. Zakład Dąbrowa Górnicza
41-308 Dąbrowa Górnicza ul. Roździeńskiego 15
Nr rejestrowy BDO 000003392



Data: 2023-05-10

Nr: 377 /23

Świadectwo Odbioru 3.1

Partia	377				
Nr dostawy:	85411556				
Specyfikacja wyrobu		Typ siatki	Wytopy	Waga [T]	Gatunek stali
Siatka ø8, ø10, ø12 mm do zbrojenia betonu zgodna z: ITB-KOT-2018/0662 IBDiM-KOT-2018/0237		Q523 5x2,15	605700 605700	10,806	B500SP
nr paczek:	73790	do	73816		

SKŁAD CHEMICZNY

Wytopy	C	Mn	Si	P	S	Ceq
605700	0,21	1,25	0,20	0,016	0,019	0,47
605700	0,21	1,25	0,20	0,016	0,019	0,47

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Fi	Wytopy	R _e [Mpa]	R _m [Mpa]	R _m /R _e	A5 [%]	Agt [%]	Fs [kN]	f _R	Zginanie
10	605700	529 539	662 676	1,25 1,25	21,1 20,2	9,6 9,2	15,6 18,2	0,058 0,058	Wyniki Pozytywne
10	605700	541 541	667 670	1,23 1,24	20,7 21,7	9,1 9,9	16,1 19,8	0,060 0,059	Wyniki Pozytywne

#PentakosiaC®

SPECJALISTA
ds. Kontroli Jakości
Rafal Supernak
Przemysław Ratajczak

Wyrób posiada certyfikat nr 005-UWB-052 wydany przez Zakłady Badań i Atestacji "Zetom" im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o. o. AC005 KDWU 6/18 z dn. 30.11.2018	Wyrób posiada certyfikat nr 005-UWB-064 wydany przez Zakłady Badań i Atestacji "Zetom" im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o. o. AC005 KDWU 7/18 z dn. 30.11.2018
--	--

Deklarujemy, że wyrób jest zgodny z zamówieniem.

Z up. DYREKTORA ZAKŁADU
w Dąbrowie Górniczej
Piotra PATERA
KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI
Rafal Supernak



18

CMC POLAND Sp. z o.o.
ZAKŁAD DĄBROWA GÓRNICZA
ul. Roździeńskiego 15
41-308 DĄBROWA GÓRNICZA
NIP: 649-00-01-173; REGON: 272819315
tel.: 32 7355422; fax: 32 7927556